

SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT 423.841.03

Uitgegeven op: 28-08-2015



Certificaathouder

AXA Stenman Nederland BV
Energijstraat 2
3903 AV Veenendaal
T: +31 (0)318 536 111
F: +31 (0)318 522 069
E: info@axa-stenman.nl
I: www.axa-stenman.nl

Verklaring van SKG-IKOB

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 afgegeven conform het SKG Reglement attestering, productcertificatie en procescertificatie: 2011.

SKG-IKOB verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

opleggrendel met sluitkast

geleverd onder logo / merk:

AXA / IVANA / LITHO / XBL

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

3015 , 313015BS

voldoet aan klasse 1 STER volgens BRL 3104 en NEN 5089: 2009 mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken onuitwisbaar op het product is aangebracht.

Voor SKG-IKOB

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'H' and 'A' followed by a horizontal line.

ir. H.A.J. van Dartel
Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op www.sterrenwijzer.nl te controleren of dit document nog geldig is.
Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

CERTIFICAAT

SKG-IKOB Certificatie
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100
info@skgikob.nl
www.skgikob.nl

SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT

AXA Stenman Nederland BV
Nummer: 423.841.03

blad 2 van 2

1. PRODUCT
opleggrendel met sluitkast

HOOFDGROEP
enkelvoudige vergrendeling

2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Uitvoering: grendel met penschoot en sluitkast met OF zonder vulblok

Bediening / systeem: cilindersluiting

Materiaal: slotkast: zamak met kunststof afdek; sluitkast en vulblok: zamak

Afmeting: slotkast: 47x45x24 mm; sluitkast: 48x22x24 mm; vulblok 13 mm hoog

Bevestiging: slotkast: 4X 4,5x40 mm; sluitkast: 2X 5x80 mm

Geschikt voor toepassing: Deur naar binnen draaiend, Hout, Raam naar binnen draaiend, Schuifraam of -deur op ramen en deuren

3. LEVERING

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het montagevoorschrift met de volgende versie: 12-07-2001; 48-014.1(6-14)

4. PRESTATIES

Een opleggrendel met sluitkast overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104.

Een raam- of deurelement, waarin een opleggrendel met sluitkast wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan inbraakwerendheidsklasse (RC) 2 van NEN 5096 en EN 1627, mits:

- het gevelement of het (profiel-)systeem waarvan het element is vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO-kwaliteitsverklaring toegesneden op het aspect inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam- of deurtype is opgenomen en indien tevens wordt voldaan aan de hierin beschreven randvoorwaarden. Opmerking: In gevelementen die moeten voldoen aan een inbraakwerendheidsklasse (RC) van EN 1627 kunnen uitsluitend SKG*** cilinders toegepast worden.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een opleggrendel met sluitkast wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

- de overige aspecten van het gevelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).
-