



SKH 98-08 2b03 Stenman Holland B.V.

ALGEMEEN

Voorboren	Zie hfst 4.2.2b
Infrezingen	Zie hfst 4.2.3b+c

HANGWERK

Type	Inbraakwerende scharnieren (**). Zie bijlage 1
Aantal	raamhoogte < 1200mm: 2 scharnieren raamhoogte > 1200mm: 3 scharnieren
Plaatsing	Zie hfst 4.2.3f + tekening 20.04 katern 20 KVT
Bevestiging	Zie bijlage 1 + hfst 4.2.2a

HOUT

Ramen + kozijnen	Loofhout + naaldhout (zie voorts hfst 4.1.3)
Glaslatten	Zie hfst 4.3.1b

KOZIJNHOUT AFMETINGEN

Muurstijlen, boven- en onderdorpels	Minimaal 67 x 102mm
Tussenstijlen, tussendorpels hang-sluitzijde	Minimaal 67 x 102mm
Minimale sponningmaat	17 x 67 mm

ONDERBOUWING

Beproeversrapporten	SHR 98.240 d.d. 19-10-1998 SKG 99.423.621.02 d.d. 15-04-1999 SHR 5089 d.d. 12-2002 URL 9901 d.d. 12-10-1999
KOMO-certificaat	SKG 423.851.01 en 423.621.02

OPMERKING

AXA raamboom 3320 mag niet geplaatst worden binnen \varnothing 100cm van een ventilatieopening (klepraam) welke voorzien is van een inbraakwerende barrièrestang op rekwerk of een niet beveiligd klepraam waarvan de dagmaat niet groter is dan 15 cm. Dit ter voorkoming van ontgrendeling van de blokkering van de drukknopsluiting middels handreiking met klein gereedschap.

RAMEN

Maximale afmeting	Maximale breedte: 1200mm Maximale hoogte: 1500mm Zie voorts tabel 2 katern 20 KVT
Minimale houtafmetingen	54 x 78mm zie voorts tabel 2 katern 20 KVT

SLUITWERK KOZIJNEN (OPTIE A)

Infreessluitkom	AXA infreessluitkom (*): 3319/3320
Positionering haakschoot / sluitkom	Zie hfst 4.2.3e
Bevestiging infreessluitkom	Per sluitkom 2 schroeven 4 x 40 mm en 1 schroef 4 x 20mm

SLUITWERK KOZIJNEN (OPTIE B)

Opschroefsluitkom	AXA opschroefsluitkom (*): 3319/3320
Positionering haakschoot / sluitkom	Zie hfst 4.2.3e
Bevestiging opschroefsluitkom (oud)	Per opschroefsluitkom: 3 schroeven 4 x 40mm en 2 schroeven 4,5 x 55mm
Bevestiging opschroefsluitkom (nieuw)	2 schroeven 4,5 x 55 mm en 1 schroef 4 x 40 mm

SLUITWERK RAMEN (OPTIE 1)

Raamboompje met haakschoot	AXA raamboom (*): 3319/3320
Aantal sluitpunten	Bij raamhoogte < 500 mm: 1 Bij raamhoogte > 500 mm: 2
Plaatsing sluitpunten	Zie katern 20 KVT tekening 20.04 + zie opmerking



SKH 98-08 2b03
Stenman Holland B.V.

Bevestiging raamsluiting zonder onderlegplaat:	Per raamsluiting: 4 schroeven van 4 x 50mm + 1 schroef 4 x 40mm
SLUITWERK RAMEN (OPTIE 2)	
Raamboompje met haakschoot	AXA raamboom (*): 3319/3320
Aantal sluitpunten	Bij raamhoogte < 500 mm: 1 Bij raamhoogte > 500 mm: 2
Plaatsing sluitpunten	Zie katern 20 KVT tekening 20.04 + opmerking einde deze bijlage
Bevestiging raamsluiting incl. onderlegplaat	Per onderlegplaat: 4 schroeven 4 x 40mm Per raamboom op onderlegplaat: 4 bouten M4x20mm en 1 schroef 4 x 40mm
VASTE VAKVULLINGEN	
Beglaasde / dichte vakvullingen	Zie hfst 4.3.1 / 4.3.2